

Oddział Laboratoryjny
PSSE w Busku Zdroju
LBW.9052.69.2021

1/1

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna
w Busku-Zdroju
Sekcja Nadzoru
Higieny Środowiska
Zleceniodawca/PPIS*

ZGŁOSZENIE

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej w Busku Zdroju informuje, o uzyskanych wynikach próbki wody:

Nazwa i adres Klienta (jeśli dotyczy): Oddział Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, ul. Batorego 2, 28-100 Busko - Zdrój.

Kod próbki: P-LBW-/235/1/21

Pismo, znak: Protokół pobrania próbek z dnia 28.07.2021 Nr NHS.9020.14.98.21

Nr zlecenia wew. LBW.9052.1.2.160.2021

Pochodzenie wody: wodociąg publiczny Podlasek

Miejsce poboru próbek: Stacja Paliw - Konary 43

Data i godzina poboru próbek: 28.07.2021 godz.12¹⁵

Próbkobiorca / doręczyciel: Próbki pobrane i dostarczone przez przedstawiciela PPIS w Busku - Zdroju – M. Sztuk, A Trzcina

Dane dotyczące sposobu pobierania próbki(-ek) Informacje zaczerpnięte z protokołu Nr NHS.9020.14.98.21 (Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono według serii norm PN- ISO 5667-5:2017-10+ApI: 2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr IO/04/PO-03).

Stan próbki(-ek) bez zastrzeżeń

Data i godzina przyjęcia próbek: 28.07.2021 godz. 12⁴⁵

Badanie rozpoczęto: 28.07.2021

Badanie zakończono: 30.07.2021

Wyniki badania:

Parametry i wskaźniki	Identyfikacja metody	Jednostka	Wynik	Najwyższa wartość dopuszczalna wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017. (Dz.U.z 2017 , poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004 A	j.t.k.	76 (59÷98)*	0

j.t.k. – jednostek tworzących kolonie;

A – metoda akredytowana

* - Niepewność wyniku podana jest po znaku " ± ,, – „Stężenie, wartość wskaźnika" i/lub jako przedział ufności w tabeli „Liczba j.t.k.”.

Jest ona oszacowana dla poziomu ufności 95% i dla współczynnika rozszerzenia k=2, (jeśli dotyczy);

Niepewność nie uwzględnia niepewności etapu pobierania próbek.

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod, określonej w załączniku Nr 6 do w/w Rozporządzenia.

Opracował:

Zatwierdził:

Kierownik
Laboratorium Badania Wody

mgr Justyna Siołek

Kierownik
Oddziału Laboratoryjnego

mgr Marta Witek-Paw

KOMUNIKAT

z dnia 30.07.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju informuje, że w badaniach kontrolnych wody z wodociągu publicznego Podlasek stwierdzono obecność Enterokoków (paciorkowce kałowe)

Woda nie nadaje się do spożycia

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać tylko do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski

.....
Podpis

Busko-Zdrój, dnia 30.07.2021 r.

Gmina Stopnica
ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zawiadamia, iż w dniu 30.07.2021 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o braku przydatności wody do spożycia w **wodociągu publicznym Podlasek**.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego PPIS w Busku-Zdroju z uwagi na możliwe niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, odstępuje od zapoznania stron z aktami sprawy, zgłoszenia ewentualnych uwag, wniosków oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

AT/KP

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a